



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
ΤΗΛ.: 26643 60166
FAX: 26640 22989
E-mail: info@filiates.gr
[http: www.filiates.gov.gr](http://www.filiates.gov.gr)
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:8826

Φιλιάτες, 18-11-2022

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον διαγωνισμό με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΟΝ ΤΟΕΒ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ**».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΑΣ: Το με αρ. 8826/17-11-2022 έγγραφο αιτήματος διευκρινίσεων του Οικονομικού Φορέα «Water Gas Waste».

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας που αφορά σε ερωτήματα σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό σας διευκρινίζουμε ότι:

1. Οι προδιαγραφές που αφορούν στο Άρθρο Τιμολογίου «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΜΠΕΑΔ)» και το αντίστοιχο εδάφιο του τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, καλύπτονται από τα Κεφάλαια «3.6.2 Ροόμετρα Υπέρηχων Εξωτερικής Τοποθέτησης (Clamp On)» και «4.4.1 Ρουτίνα Εφαρμογής SCADA Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου» των Τεχνικών Προδιαγραφών.
2. Η απαίτηση για φωτεινότητα Οθόνης του Κεφαλαίου 3.18.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών εκ παραδρομής έχει οριστεί σε 2500cd/m². Η σωστή τιμή είναι «250cd/m²».
3. Η απαίτηση για «Λοιπά Χαρακτηριστικά: DVD-RW, Card Reader» του Κεφαλαίου 3.18.3.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών μπορεί να καλυφθεί από τις εκάστοτε εξωτερικές συσκευές που προσφέρουν αυτές τις λειτουργίες.
4. Οι βεβαιώσεις συνεργασίας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1, του τεύχους «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI- Τεχνική Προδιαγραφή», αφορούν σε εξοπλισμό PLC, SCADA και τηλεμετρικά καταγραφικά.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Παππάς